

第 1 号様式

コンクリートブロック塀等の点検表

塀の概要

所在地			
高さ		長さ	
申請者		点検者	

点検項目		番号	☐ 補強コンクリートブロック造	☐ 組積造（石などを積んだもの）	調査結果		
					適合	不適合	
外 観 調 査	高さ	1	塀の高さは 2. 2 m 以下	塀の高さは 1. 2 m 以下	はい	いいえ	
	厚さ	2	塀の高さが 2 m 以下の場合、厚さ 1 0 c m 以上	塀の高さの 1 / 1 0 以上	はい	いいえ	
			塀の高さが 2 m を超える場合、厚さ 1 5 c m 以上				
	控壁	3	塀の長さ 3. 4 m 以下ごとに、塀の高さの 1 / 5 以上の長さの控壁がある (高さ 1. 2 未満の場合は判定しない)	塀の長さ 4 m 以下ごとに、塀の厚さの 1. 5 倍以上の長さの控壁がある	はい	いいえ	
	老朽化	4	亀裂がある	亀裂がある	いいえ	はい	
		5	傾いている	傾いている	いいえ	はい	
		6	ぐらついている	ぐらついている	いいえ	はい	
耐久性		9	築造から 3 0 年以上経過している	築造から 3 0 年以上経過している	いいえ	はい	
総評			上記項目のうち、1 つでも不適合があればブロック塀等の安全対策が必要です。 ※築造から 3 0 年以上経過しているものは安全点検・対策が必要です。				
特記事項			※その他、基礎・鉄筋等で危険と思われる状況があれば記入してください。				
耐 震 評 価			※この欄は記入しないでください。				
				課長	課員	監督員	