

採 取 日	2025/3/28	2025/3/28	2025/3/28	2025/3/28
施 設 名	虫笠第 1 水源	虫笠第 2 水源	折口水源	追原水源
試 料 名	原水	原水	原水	原水
分 析 項 目	PFOS及びPFOA			
国暫定目標値	50ng/L以下	50ng/L以下	50ng/L以下	50ng/L以下
検 査 結 果	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
	目標値未満	目標値未満	目標値未満	目標値未満

検査結果については、すべての箇所で5ng/L未満となっております。